



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
г. РЕУТОВА**

ул. Ленина, д. 3, г. Реутов,
Московская область, 143964

Директору МБУ ДО «ДДТ»

Кивва Н.Ю.

ул. Строителей, д.11, г. Реутов,
Московская область, 143966

Л.С. В. М.В. № 01-01-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона о
пожарной безопасности

Прокуратурой города Реутова 20.03.2020 проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в образовательных организациях г.о. Реутов.

Установлено, что по адресам: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 20а и ул. Лесная, д.11 осуществляет деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества».

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон) пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения:

1. На огнетушителях, установленных на объекте, отсутствуют порядковые номера, нанесенные на корпус белой краской. Не представлены паспорта на огнетушители (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 475);

2. Организацией не обеспечивается ведение специального журнала произвольной формы наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки

РГ № 149070

огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 478).

Таким образом, нарушение требований законодательства о пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь и здоровье участников образовательного процесса, в том числе несовершеннолетних.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность, а также об отсутствии контроля со стороны руководства.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих;
2. О времени и месте рассмотрения представления не позднее чем за 3 рабочих дня уведомить прокуратуру города;
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших выявленные нарушения;
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Реутова в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Заместитель прокурора города



Е.А. Гурова